認定番号 1804－02301－11

認定合格証

持送りわく
500SD
（500SD-K）
750SD
（750SD-K）

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　平成30年　4月30日

株式会社国元商会　殿
（本社工場）

一般社団法人　仮設工業会
会　長　伊藤正人

試験番号 1804-02301-1101

発 行 日 : 平成30年4月30日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会

会　　長 伊藤 [illegible]

1　申　　請　　者　　株式会社国元商会

2　工　　場　　名　　本社工場

3　種類、型式及び数量　　持送りわく(伸縮型)500SD　16枚

4　適 用 規 格・基 準　　鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
第1章わく組足場用の部材 第5節持送りわく

5　試 験 実 施 日　　平成 30年 4月 16日

6　試 験 場 所　　大阪試験所

7　試 験 結 果

(1) 構造

規格第27条に適合している。

(2) 強度等

規格第28条及び第29条に適合している。

(2)－1 強度試験(中央部)　　200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体組 No.	1				2				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	
強　　度[kN]	72 中止				72 中止				—
厚生労働大臣規格による値	強度 35.3 kN 以上								平均値 39.2 kN以上

(2)－2 取付金具の滑り試験　　200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重23.5kN時における滑り量[mm]	0.3	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.6	0.5
厚生労働大臣規格による値	10mm 以下							

(2)－3 強度試験(先端部)　　200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体組 No.	3				4				平均値
供試体 No.	9	10	11	12	13	14	15	16	
強　　度[kN]	33.4				33.7				33.5
厚生労働大臣規格による値	強度 22.8 kN 以上								平均値 25.5 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第30条に適合している。

8　特　　記　　事　　項

厚生労働大臣が定める規格の適用除外品として認められた仮設機材