認定番号 1709－02314－33

認定合格証

ガードポスト
MP-O

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日　平成29年 9月30日

株式会社国元商会 殿
（(有)ファスナー産業 本社工場）

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤正人

試験番号 1709-02314-3301
発 行 日：平成29年9月30日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会
会　　長 伊藤 [illegible]

1 申　　請　　者　株式会社国元商会
2 工　　場　　名　㈲ファスナー産業　本社工場
3 種類、型式及び数量　ガードポスト（第1種）　MP-O　6本
4 適用規格・基準　一般社団法人仮設工業会認定基準
第6章ガードポスト
5 試験実施日　平成 29 年 9 月 4 日
6 試験場所　大阪試験所
7 試験結果

(1)　構造

認定基準「4構造」に適合している。

(2)　強度等

認定基準「6強度等」に適合している。

(2)－1 滑り試験　（締付トルク 3.0 kN･cm）

供試体 No.			1	2	3
85kg時の滑り、脱落、ゆるみの有無	最小締付厚さ[mm]	10	—	—	—
	供試体 No.		4	5	6
	最大締付厚さ[mm]	0	—	—	—
認定基準による値			滑り、脱落、ゆるみ等生じないこと		

(2)－2 たわみ及び曲げ強度試験　（締付トルク 3.0 kN･cm）

供試体 No.			1	2	3	平均値
85kg時のたわみ量[mm]	最小締付厚さ[mm]	10	48	50	49	49
	供試体 No.		4	5	6	—
	最大締付厚さ[mm]	0	—	—	—	—
供試体 No.			1	2	3	平均値
160kg時の破壊の有無	最小締付厚さ[mm]	10	無	無	無	—
	供試体 No.		4	5	6	—
	最大締付厚さ[mm]	0	—	—	—	—
認定基準による値		たわみ量	110mm 以下		平均値 100mm 以下	
		曲げ強度	160kgの荷重で破壊しないこと			

(2)－3 上桟取付部の強度試験　（締付トルク 3.0 kN･cm）

供試体 No.	4	5	6
160kg時の破壊の有無	無	無	無
認定基準による値	破壊しないこと		

(2)－4 上桟取付部の上桟回転防止性能試験　（締付トルク 3.0 kN･cm）

供試体 No.	1 , 2	3 , 4	5 , 6
3.60kN･cm時の回転の有無	無	無	無
認定基準による値	上桟が回転しないこと		

(3)　表示

認定基準「7表示」に適合している。

8 特　記　事　項

特になし