認定番号 1802－02301－14

認定合格証

壁つなぎ用金具

1303ND	2D-AND	J-1ND
1503ND	2D-BND	J-2ND
1608ND	2D-CND	J-3ND
1806ND		J-4ND

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　平成30年 2月28日

株式会社国元商会 殿
（本社工場）

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤正人

試験番号 1802-02301-1411
発 行 日　平成30年2月28日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会
会　　長　佐藤　正人

1　申　　請　　者　株式会社国元商会
2　工　　場　　名　本社工場
3　種類、型式及び数量　壁つなぎ用金具　J-4ND　10本
4　適 用 規 格・基 準　鋼管足場用の部材及び附属金具の規格（労働省告示第103号）
第4章壁つなぎ用金具
5　試 験 実 施 日　平成 30 年 2 月 5 日
6　試　験　場　所　大阪試験所
7　試　験　結　果

(1)　構造

規格第45条に適合している。

(2)　強度等

規格第46条に適合している。

(2)－1 引張試験　　50kN 万能試験機 AS-5-B4

供　試　体　No.	1	2	3	4	5	平均値
強　　度[kN]	38.32	38.48	38.26	38.27	38.18	38.30
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN　以上				平均値 9.80 kN以上	

(2)－2 圧縮試験　　200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供　試　体　No.	6	7	8	9	10	平均値
強　　度[kN]	19.43	17.15	19.50	18.13	20 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 8.83 kN　以上				平均値 9.80 kN以上	

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3)　表示

規格第47条に適合している。

8　特　　記　　事　　項

厚生労働大臣が定める規格の適用除外品として認められた仮設機材