



認定番号 2402-023001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(直交型自在)

1-JNF-A

(1-JNF

1-JNF-D

1-JNF-D-A)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 2月29日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2402-023001-4001

発行日: 2024年2月29日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(直交型自在)1-JNF-A 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2024年2月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

| 取付方法 | 直交型 | | | | | | 平均値 |
|----------|-------------|---|-------|---|-------|---|--------------|
| 供試体組 No. | 1 | | 2 | | 3 | | |
| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 強度 [kN] | 11.84 | | 11.74 | | 11.62 | | 11.73 |
| 認定基準による値 | 強度 6.18kN以上 | | | | | | 平均値 6.86kN以上 |

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

| 取付方法 | 直交型 | | | | | | 平均値 |
|----------|-------------|---|-------|----|-------|----|--------------|
| 供試体組 No. | 4 | | 5 | | 6 | | |
| 供試体 No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 強度 [kN] | 20.17 | | 19.71 | | 19.02 | | 19.63 |
| 認定基準による値 | 強度 8.82kN以上 | | | | | | 平均値 9.80kN以上 |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし