



認定番号 2402-023001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(平行型自在)

2-JNF-A

(2-JNF

2-JNF-D

2-JNF-D-A)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2024年 2月29日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2402-023001-4003

発行日：2024年2月29日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(平行型自在)2-JNF-A 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2024年2月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
供試体組 No.	1		2		3		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強度 [kN]	11.21		11.06		10.78		11.01
認定基準による値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
供試体組 No.	4		5		6		
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強度 [kN]	26.8		26.4		26.4		26.5
認定基準による値	強度 13.3kN以上						平均値 14.7kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし