



認定番号 2602-023001-40

認定合格証

鉄骨用クランプ(平行型固定)

2-KNF-A

(2-KNF

2-KNF-D

2-KNF-D-A)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2026年 2月28日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2602-023001-4003

発行日：2026年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 馬場 康明



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(平行型固定)2-KNF-A 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2026年2月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
	1		2		3		
供試体組 No.	1	2	3	4	5	6	
供試体 No.							
強度 [kN]	13.40		12.09		12.77		
認定基準による値	強度 6.18kN以上			平均値 6.86kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
	4		5		6		
供試体組 No.	7	8	9	10	11	12	
供試体 No.							
強度 [kN]	27.2		27.0		26.8		
認定基準による値	強度 13.3kN以上			平均値 14.7kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

単クランプについては、適用除外認可の緊結金具を使用。