



認定番号 2510-023001-19

認定合格証

緊結金具(兼用直交型)

KS-KNF-A

(KS-KNF

KS-KNF-D

KS-KNF-DA)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2025年10月31日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2510-023001-1901

発行日：2025年10月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 緊結金具(兼用直交型)KS-KNF-A 10個
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第6章緊結金具
- 試験実施日 2025年10月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第65条に適合している。

(2) 強度等

規格第66条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供 試 体 組 No.		1		2		3		4		5		平均値
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
荷重 0～9.81kNにおける ローラーの中心間の距離の 変化量[mm]	締付トルク 3.43kN・cm	4.4		4.6		4.4		5.3		6.0		—
	締付トルク 4.41kN・cm	3.8		4.0		3.7		5.1		5.4		—
強 度 [kN]		19.9		19.2		19.4		20.5		20.4		19.8
厚生労働大臣規格による値	変 化 量	10mm 以下										
	強 度	強度14.7 kN 以上										平均値 15.7 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第67条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の関係規定の適用除外が認められた仮設機材