



認定番号 1902-02301-40

# 認定合格証

鉄骨用クランプ


1-KND  
1-JND  
2-KND  
2-JND  
SWING-KND  
SWING-JND

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したため  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2019年 2月28日

株式会社国元商会 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会長 伊藤 正人






試験番号 1902-02301-4004

発行日：2019年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 伊藤 正人



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(平行型自在) 2-JND 12個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 5 試験実施日 2019年1月31日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
	1		2		3		
供試体組 No.							平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強度 [kN]	11.44		11.54		11.82		11.60
認定基準による値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						平均値
	4		5		6		
供試体組 No.							平均値
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強度 [kN]	26.8		27.0		27.0		26.9
認定基準による値	強度 13.3kN以上						平均値 14.7kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし