仮

認定番号 2202－02301－40

認定合格証

鉄骨用クランプ

1-KNF	SWING-KNF
1-KNF-D	SWING-KNF-D
2-KNF	SWING-JNF
2-KNF-D	SWING-JNF-D
1-JNF	
1-JNF-D	
2-JNF	
2-JNF-D	

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日　2022年2月28日

株式会社国元商会　殿
（鶴見工場）

一般社団法人　仮設工業会
会長　豊澤康男

試験番号　2202-02301-4007
発 行 日：　2022年2月28日

認 定 試 験 成 績 書

一般社団法人 仮設工業会
会　　長 [illegible]

1　申　　請　　者　株式会社国元商会
2　工　　場　　名　鶴見工場
3　種類、型式及び数量　鉄骨用クランプ（平行型自在）2-JNF　12個
4　適 用 規 格・基 準　一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
5　試 験 実 施 日　2022 年 2 月 8 日
6　試　験　場　所　大阪試験所
7　試　験　結　果

(1)　構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2)　強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)－1 取付部の滑り試験　　50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						
供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強　度 [kN]	11.31		11.20		11.40		11.30
認定基準による値	強度 6.18kN以上				平均値 6.86kN以上		

(2)－2 取付部の強度試験　　50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平行型						
供試体組 No.	4		5		6		平均値
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強　度 [kN]	26.6		27.2		27.0		26.9
認定基準による値	強度 13.3kN以上				平均値 14.7kN以上		

(3)　表示

認定基準「表示」に適合している。

8　特　記　事　項

特になし